

연구실험실 안전점검

연구실험실명	임베디드 및 응용 SW 실험실
연구책임자	최 민
건물/호실	E8-10/409
점검 일자	2015. 12. 16
담당이름/전화	박윤희/2480

점검자	팀장	
박윤희	정대리	

구 분	점 검 항 목	점검결과		조치사항
		알고	미확인	
일반안전	1) 연구실 안전관리규정 비치 여부 2) 안전교육 실시 현황(전체 인원: 6, 교육인원: 6) 3) 일상점검 실시 여부 4) 연구실내 정리정돈 및 청결 5) 연구실내 취침, 취사, 흡연 행위	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓	정리배출
기계안전	1) 방호장치 설치(띠톱, 드릴, 선반, 밀링, 프레스 등) 2) 안전덮개 설치(V-벨트, 회전축, 연삭기 등) 3) 위험기계 안전수칙 게시 여부			
전기안전	1) 콘센트 문어발식 접속 2) 전선 피복 노후 및 손상, 전기배관·정리상태 3) 연구실 내 개인전열기 비치	✓ ✓ ✓		
화공안전	1) 물질안전보건자료 비치 여부 2) 시약병 경고표지 부착(물질명 및 주의사항, 조제일자, 조제자명) 3) 시약선반 전도방지 조치 4) 화학약품 성상별 분류 보관 여부 5) 폐액용기 보관 상태			
소방안전	1) 인화성물질 적정 보관 여부 2) 피난기구 완강기 설치 여부 3) 피난구유도등 설치 여부	✓ ✓ ✓		
가스안전	1) 가스용기 충전기한 경과 여부(충전기간 경과 수량:) 2) 가스용기 고정 여부(미 고정 수량:) 3) 가스배관에 명칭, 압력, 흐름방향 등 기입 4) 가연성·조연성 가스혼재 여부 5) 미사용 가스배관 잠금 및 가스배관 차단부 막음 조치 상태 6) 가스누출경보장치 설치 여부			
산업위생 안전	1) 안전보건표지 부착 2) 냉장고내 시약·음식 혼재 3) 구급용구 비치 여부 4) 보호구 비치 여부	✓ ✓ ✓ ✓		
생물안전	1) 생물안전 표지 부착 2) 의료폐기물 전용용기 비치 및 관리(사용개시일 작성 여부) 3) 전용용기 뚜껑 사용 여부			

관련 사진

(내용 : 출입문)



(내용 : 정리정돈 미숙)



연구실험실 안전점검

연구실험실명	역학실험실
연구책임자	이희정
건물/호실	E1-1/327
점검 일자	2015. 12 . 18 .
담당이름/전화	정봉덕/2777

점검자	팀장	
박영수	정대혁	

구 분	점 검 항 목	점검 결과		조치사항
		양호	비율	
일반안전	1) 연구실 안전관리규정 비치 여부 2) 안전교육 실시 현황(전체 인원: 5, 교육인원: 5) 3) 일상점검 실시 여부 4) 연구실내 정리정돈 및 청결 5) 연구실내 취침, 취사, 흡연 행위	✓ ✓ ✓ ✓ ✓		
기계안전	1) 방호장치 설치(띠톱, 드릴, 선반, 밀링, 프레스 등) 2) 안전덮개 설치(V-벨트, 회전축, 연삭기 등) 3) 위험기계 안전수칙 게시 여부			
전기안전	1) 콘센트 문어발식 접속 2) 전선 피복 노후 및 손상, 전기배관·정리상태 3) 연구실 내 개인전열기 비치	✓ ✓ ✓		
화공안전	1) 물질안전보건자료 비치 여부 2) 시약병 경고표지 부착(물질명 및 주의사항, 조제일자, 조제자명) 3) 시약선반 전도방지 조치 4) 화학약품 성상별 분류 보관 여부 5) 폐액용기 보관 상태			
소방안전	1) 인화성물질 적정 보관 여부 2) 피난기구 완강기 설치 여부 3) 피난구유도등 설치 여부	✓ ✓ ✓		
가스안전	1) 가스용기 충전기한 경과 여부(충전기간 경과 수량:) 2) 가스용기 고정 여부(미 고정 수량:) 3) 가스배관에 명칭, 압력, 흐름방향 등 기입 4) 가연성·조연성 가스혼재 여부 5) 미사용 가스배관 방치 및 가스배관 말단부 막음 조치 상태 6) 가스누출경보장치 설치 여부			
산업위생 안전	1) 안전보건표지 부착 2) 냉장고내 시약·음식 혼재 3) 구급용구 비치 여부 4) 보호구 비치 여부	✓ ✓ ✓ ✓		
생물안전	1) 생물안전 표지 부착 2) 의료폐기물 전용용기 비치 및 관리(사용개시일 작성 여부) 3) 전용용기 뚜껑 사용 여부			

관련 사진

(내용 : 출입문)



(내용 : 공사중)

연구실험실 안전점검

연구실험실명	현대물리학 실험실
연구책임자	이희정
건물/호실	E1-1/330
점검 일자	2015. 12 . 23 .
담당이름/전화	정봉덕/2777

점검자	팀장	
박승수	정대희	

구 분	점 검 항 목	점검	결과	조치사항
		양호	미흡	
일반안전	1) 연구실 안전관리규정 비치 여부 2) 안전교육 실시 현황(전체 인원: 4, 교육인원: 4) 3) 일상점검 실시 여부 4) 연구실내 정리정돈 및 청결 5) 연구실내 취침, 취사, 흡연 행위	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓	전체 인원
기계안전	1) 방호장치 설치(피톱, 드릴, 선반, 밀링, 프레스 등) 2) 안전덮개 설치(V-벨트, 회전축, 연삭기 등) 3) 위험기계 안전수칙 게시 여부			
전기안전	1) 콘센트 문어발식 접속 2) 전선 피복 노후 및 손상, 전기배관·정리상태 3) 연구실 내 개인전열기 비치	✓ ✓ ✓		
화공안전	1) 물질안전보건자료 비치 여부 2) 시약병 경고표지 부착(물질명 및 주의사항, 조제일자, 조제자명) 3) 시약선반 전도방지 조치 4) 화학약품 성상별 분류 보관 여부 5) 폐액용기 보관 상태			
소방안전	1) 인화성물질 적정 보관 여부 2) 피난기구 완강기 설치 여부 3) 피난구유도등 설치 여부	✓ ✓ ✓		
가스안전	1) 가스용기 충전기한 경과 여부(충전기간 경과 수량:) 2) 가스용기 고정 여부(미 고정 수량:) 3) 가스배관에 명칭, 압력, 흐름방향 등 기입 4) 가연성·조연성 가스혼제 여부 5) 미사용 가스배관 방치 및 가스배관 말단부 막음 조치 상태 6) 가스누출정보장치 설치 여부			
산업위생 안전	1) 안전보건표지 부착 2) 냉장고내 시약·음식 혼제 3) 구급용구 비치 여부 4) 보호구 비치 여부	✓ ✓ ✓ ✓		
생물안전	1) 생물안전 표지 부착 2) 의료폐기물 전용용기 비치 및 관리(사용개시일 작성 여부) 3) 전용용기 뚜껑 사용 여부			

관련 사진

(내용 : 출입문)



(내용 : 정리정돈 미흡)



연구실험실 안전점검

연구실험실명	물리기기실험실
연구책임자	이희정
건물/호실	E1-1/331
점검 일자	2015. 12 . 29 .
담당이름/전화	정봉덕/2777

점검자	팀장	
박성우	정대희	

구 분	점 검 항 목	점검결과		조치사항
		양호	미흡	
일반안전	1) 연구실 안전관리규정 비치 여부 2) 안전교육 실시 현황(전체 인원: 4, 교육인원: 4) 3) 일상점검 실시 여부 4) 연구실내 정리정돈 및 청결 5) 연구실내 취침, 취사, 흡연 행위	✓ ✓ ✓ ✓ ✓		✓ 정기점검
기계안전	1) 방호장치 설치(띠톱, 드릴, 선반, 밀링, 프레스 등) 2) 안전덮개 설치(V-벨트, 회전축, 연삭기 등) 3) 위험기계 안전수칙 게시 여부			
전기안전	1) 콘센트 문어발식 접속 2) 전선 피복 노후 및 손상, 전기배관·정리상태 3) 연구실 내 개인전열기 비치	✓ ✓ ✓		
화공안전	1) 물질안전보건자료 비치 여부 2) 시약병 경고표지 부착(물질명 및 주의사항, 조제일자, 조제자명) 3) 시약선반 전도방지 조치 4) 화학약품 성상별 분류 보관 여부 5) 폐액용기 보관 상태			
소방안전	1) 인화성물질 적정 보관 여부 2) 피난기구 완강기 설치 여부 3) 피난구유도등 설치 여부	✓ ✓ ✓		
가스안전	1) 가스용기 충전기한 경과 여부(충전기간 경과 수량:) 2) 가스용기 고정 여부(미 고정 수량:) 3) 가스배관에 명칭, 압력, 흐름방향 등 기입 4) 가연성·조연성 가스혼재 여부 5) 미사용 가스배관 방치 및 가스배관 말단부 막음 조치 상태 6) 가스누출경보장치 설치 여부			
산업위생 안전	1) 안전보건표지 부착 2) 냉장고내 시약·음식 혼재 3) 구급용구 비치 여부 4) 보호구 비치 여부	✓ ✓ ✓ ✓		
생물안전	1) 생물안전 표지 부착 2) 의료폐기물 전용용기 비치 및 관리(사용개시일 작성 여부) 3) 전용용기 뚜껑 사용 여부			

관련 사진

(내용 : 출입문)



(내용 : 정리정돈 미흡)



연구실험실 안전점검

연구실험실명	전자기학실험실
연구책임자	양동석
건물/호실	E1-1/333
점검 일자	2015. 12. 29
담당이름/전화	정봉덕/2777

점검자	팀장	
박성우	정대리	

구 분	점 검 항 목	점검결과		조치사항
		양호	미흡	
일반안전	1) 연구실 안전관리규정 비치 여부 2) 안전교육 실시 현황(전체 인원: 2, 교육인원: 2) 3) 일상점검 실시 여부 4) 연구실내 정리정돈 및 청결 5) 연구실내 취침, 취사, 흡연 행위	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓	정봉덕
기계안전	1) 방호장치 설치(띠톱, 드립, 선반, 밀링, 프레스 등) 2) 안전덮개 설치(V-벨트, 회전축, 연삭기 등) 3) 위험기계 안전수칙 게시 여부			
전기안전	1) 콘센트 문어발식 접속 2) 전선 피복 노후 및 손상, 전기배관·정리상태 3) 연구실 내 개인전열기 비치	✓ ✓ ✓		
화공안전	1) 물질안전보건자료 비치 여부 2) 시약병 경고표지 부착(물질명 및 주의사항, 조제일자, 조제자명) 3) 시약선반 전도방지 조치 4) 화학약품 성상별 분류 보관 여부 5) 폐액용기 보관 상태			
소방안전	1) 인화성물질 적정 보관 여부 2) 피난기구 완강기 설치 여부 3) 피난구유도등 설치 여부			
가스안전	1) 가스용기 충전기한 경과 여부(충전기간 경과 수량:) 2) 가스용기 고정 여부(미 고정 수량:) 3) 가스배관에 명칭, 압력, 흐름방향 등 기입 4) 가연성·조연성 가스혼재 여부 5) 미사용 가스배관 방치 및 가스배관 말단부 막음 조치 상태 6) 가스누출경보장치 설치 여부			
산업위생 안전	1) 안전보건표지 부착 2) 냉장고내 시약·음식 혼재 3) 구급용구 비치 여부 4) 보호구 비치 여부	✓ ✓ ✓ ✓		
생물안전	1) 생물안전 표지 부착 2) 의료폐기물 전용용기 비치 및 관리(사용개시일 작성 여부) 3) 전용용기 뚜껑 사용 여부			

관련 사진

(내용 : 출입문)



(내용 : 청소 불량)



연구실험실 안전점검

연구실험실명	물리실험실
연구책임자	이희정
건물/호실	E1-1/426
점검 일자	2015. 12. 29
담당이름/전화	정봉덕/2777

점검자	팀장	
박상우	정대리	

구 분	점 검 항 목	점검 결과		조치 사항
		양호	미흡	
일반안전	1) 연구실 안전관리규정 비치 여부 2) 안전교육 실시 현황(전체 인원: 2, 교육인원: 2) 3) 일상점검 실시 여부 4) 연구실내 정리정돈 및 청결 5) 연구실내 취침, 취사, 흡연 행위	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓	정리정돈분담
기계안전	1) 방호장치 설치(띠톱, 드릴, 선반, 밀링, 프레스 등) 2) 안전덮개 설치(V-벨트, 회전축, 연삭기 등) 3) 위험기계 안전수칙 게시 여부			
전기안전	1) 콘센트 문어발식 접속 2) 전선 피복 노후 및 손상, 전기배관·정리상태 3) 연구실 내 개인전열기 비치	✓ ✓ ✓		
화공안전	1) 물질안전보건자료 비치 여부 2) 시약병 경고표지 부착(물질명 및 주의사항, 조제일자, 조제자명) 3) 시약선반 전도방지 조치 4) 화학약품 성상별 분류 보관 여부 5) 폐액용기 보관 상태			
소방안전	1) 인화성물질 적정 보관 여부 2) 피난기구 완강기 설치 여부 3) 피난구유도등 설치 여부	✓ ✓ ✓		
가스안전	1) 가스용기 충전기한 경과 여부(충전기간 경과 수량:) 2) 가스용기 고정 여부(미 고정 수량:) 3) 가스배관에 명칭, 압력, 흐름방향 등 기입 4) 가연성·조연성 가스혼재 여부 5) 미사용 가스배관 방치 및 가스배관 말단부 막음 조치 상태 6) 가스누출경보장치 설치 여부			
산업위생 안전	1) 안전보건표지 부착 2) 냉장고내 시약·음식 혼재 3) 구급용구 비치 여부 4) 보호구 비치 여부	✓ ✓ ✓ ✓		
생물안전	1) 생물안전 표지 부착 2) 의료폐기물 전용용기 비치 및 관리(사용개시일 작성 여부) 3) 전용용기 뚜껑 사용 여부			

관련 사진

(내용 : 출입문)



(내용 : 정리정돈 및 청소상태 불량)



연구실험실 안전점검

연구실험실명	물리준비실
연구책임자	이희정
건물/호실	E1-1/430
점검 일자	2016. 1 . 6 .
담당이름/전화	정봉덕/2777

점검자	팀장	
백상우	정대국	

구 분	점 검 항 목	점검결과		조치사항
		양호	미흡	
일반안전	1) 연구실 안전관리규정 비치 여부	✓		
	2) 안전교육 실시 현황(전체 인원: 20, 교육인원: 20)	✓		
	3) 일상점검 실시 여부	✓		
	4) 연구실내 정리정돈 및 청결	✓		
	5) 연구실내 취침, 취사, 흡연 행위	✓		
기계안전	1) 방호장치 설치(띠톱, 드릴, 선반, 밀링, 프레스 등)			
	2) 안전덮개 설치(V-벨트, 회전축, 연삭기 등)			
	3) 위험기계 안전수칙 게시 여부			
전기안전	1) 콘센트 문어발식 접속	✓		
	2) 전선 피복 노후 및 손상, 전기배관·정리상태	✓		
	3) 연구실 내 개인전열기 비치			
화공안전	1) 물질안전보건자료 비치 여부			
	2) 시약병 경고표지 부착(물질명 및 주의사항, 조제일자, 조제자명)			
	3) 시약선반 전도방지 조치			
	4) 화학약품 성상별 분류 보관 여부			
	5) 폐액용기 보관 상태			
소방안전	1) 인화성물질 적정 보관 여부	✓		
	2) 피난기구 완강기 설치 여부	✓		
	3) 피난구유도등 설치 여부	✓		
가스안전	1) 가스용기 충전기한 경과 여부(충전기간 경과 수량:)			
	2) 가스용기 고정 여부(미 고정 수량:)			
	3) 가스배관에 명칭, 압력, 흐름방향 등 기입			
	4) 가연성·조연성 가스혼재 여부			
	5) 미사용 가스배관 방치 및 가스배관 말단부 막음 조치 상태			
	6) 가스누출경보장치 설치 여부			
산업위생 안전	1) 안전보건표지 부착	✓		
	2) 냉장고내 시약·음식 혼재	✓		
	3) 구급용구 비치 여부	✓		
	4) 보호구 비치 여부	✓		
생물안전	1) 생물안전 표지 부착			
	2) 의료폐기물 전용용기 비치 및 관리(사용개시일 작성 여부)			
	3) 전용용기 뚜껑 사용 여부			

관련 사진

(내용 : 출입문)



(내용 : 이상없음)

연구실험실 안전점검

연구실험실명	생물표본조직배양실
연구책임자	강상순
건물/호실	E1-1/133
점검 일자	2016. 1 . 6 .
담당이름/전화	남혜진/3360

점검자	팀장	
백상우	정리석	

구 분	점 검 함 목	점검결과		조치사항
		양호	미흡	
일반안전	1) 연구실 안전관리규정 비치 여부 2) 안전교육 실시 현황(전체 인원: ☒ , 교육인원: ☒) 3) 일상점검 실시 여부 4) 연구실내 정리정돈 및 청결 5) 연구실내 취침, 취사, 흡연 행위	☒ ☒ ☒ ☒ ☒	☒	정리정돈
기계안전	1) 방호장치 설치(띠톱, 드릴, 선반, 밀링, 프레스 등) 2) 안전덮개 설치(V-벨트, 회전축, 연삭기 등) 3) 위험기계 안전수칙 게시 여부	☐ ☐ ☐	☐	
전기안전	1) 콘센트 문어발식 접속 2) 전선 피복 노후 및 손상, 전기배관·정리상태 3) 연구실 내 개인전열기 비치	☒ ☒ ☒	☐	
화공안전	1) 물질안전보건자료 비치 여부 2) 시약병 경고표지 부착(물질명 및 주의사항, 조제일자, 조제자명) 3) 시약선반 전도방지 조치 4) 화학약품 성상별 분류 보관 여부 5) 폐액용기 보관 상태	☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐	
소방안전	1) 인화성물질 적정 보관 여부 2) 피난기구 완강기 설치 여부 3) 피난구유도등 설치 여부	☒ ☒ ☒	☐	
가스안전	1) 가스용기 충전기한 경과 여부(충전기간 경과 수량:) 2) 가스용기 고정 여부(미 고정 수량:) 3) 가스배관에 명칭, 압력, 흐름방향 등 기입 4) 가연성·조연성 가스혼재 여부 5) 미사용 가스배관 방치 및 가스배관 말단부 막음 조치 상태 6) 가스누출경보장치 설치 여부	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐	
산업위생 안전	1) 안전보건표지 부착 2) 냉장고내 시약·음식 혼재 3) 구급용구 비치 여부 4) 보호구 비치 여부	☒ ☒ ☒ ☒	☐	
생물안전	1) 생물안전 표지 부착 2) 의료폐기물 전용용기 비치 및 관리(사용개시일 작성 여부) 3) 전용용기 뚜껑 사용 여부	☐ ☐ ☐	☐	

관련 사진

(내용 : 출입문)



(내용 : 정리정돈 미흡)



연구실험실 안전점검

연구실험실명	생물기기실
연구책임자	김대재
건물/호실	E1-1/239
점검 일자	2016. 1 . 13 .
담당이름/전화	남혜진/3360

점검자	팀장	
백승수	김대재	

구 분	점 검 항 목	점검 결과		조치사항
		양호	미흡	
일반안전	1) 연구실 안전관리규정 비치 여부 2) 안전교육 실시 현황(전체 인원: >, 교육인원: >) 3) 일상점검 실시 여부 4) 연구실내 정리정돈 및 청결 5) 연구실내 취침, 취사, 흡연 행위	✓ ✓ ✓ ✓ ✓		
기계안전	1) 방호장치 설치(띠톱, 드립, 선반, 밀링, 프레스 등) 2) 안전덮개 설치(V-벨트, 회전축, 연삭기 등) 3) 위험기계 안전수칙 게시 여부			
전기안전	1) 콘센트 문어발식 접속 2) 전선 피복 노후 및 손상, 전기배관·정리상태 3) 연구실 내 개인전열기 비치	✓ ✓ ✓		
화공안전	1) 물질안전보건자료 비치 여부 2) 시약병 경고표지 부착(물질명 및 주의사항, 조제일자, 조제자명) 3) 시약선반 전도방지 조치 4) 화학약품 성상별 분류 보관 여부 5) 폐액용기 보관 상태			
소방안전	1) 인화성물질 적정 보관 여부 2) 피난기구 완강기 설치 여부 3) 피난구유도등 설치 여부	✓ ✓ ✓		
가스안전	1) 가스용기 충전기한 경과 여부(충전기간 경과 수량:) 2) 가스용기 고정 여부(미 고정 수량:) 3) 가스배관에 명칭, 압력, 흐름방향 등 기입 4) 가연성·조연성 가스혼재 여부 5) 미사용 가스배관 방치 및 가스배관 말단부 막음 조치 상태 6) 가스누출경보장치 설치 여부			
산업위생 안전	1) 안전보건표지 부착 2) 냉장고내 시약·음식 혼재 3) 구급용구 비치 여부 4) 보호구 비치 여부	✓ ✓ ✓ ✓		
생물안전	1) 생물안전 표지 부착 2) 의료폐기물 전용용기 비치 및 관리(사용개시일 작성 여부) 3) 전용용기 뚜껑 사용 여부			

관련 사진

(내용 : 출입문)



(내용 : 실험실 상태 양호함)

연구실험실 안전점검

연구실험실명	세포유전학 실험실
연구책임자	김대재
건물/호실	E1-1/241
점검 일자	2016. 1 . 20 .
담당이름/전화	남해진/3360

점검자	팀장	
박성우	정해리	

구 분	점 검 항 목	점검결과		조치사항
		양호	비음	
일반안전	1) 연구실 안전관리규정 비치 여부	✓		
	2) 안전교육 실시 현황(전체 인원: 5, 교육인원: 5)	✓		
	3) 일상점검 실시 여부	✓		
	4) 연구실내 정리정돈 및 청결	✓		
	5) 연구실내 취침, 취사, 흡연 행위	✓		
기계안전	1) 방호장치 설치(띠톱, 드릴, 선반, 밀링, 프레스 등)			
	2) 안전덮개 설치(V-벨트, 회전축, 연삭기 등)			
	3) 위험기계 안전수칙 게시 여부			
전기안전	1) 콘센트 문어발식 접속	✓		
	2) 전선 피복 노후 및 손상, 전기배관·정리상태	✓		
	3) 연구실 내 개인전열기 비치	✓		
화공안전	1) 물질안전보건자료 비치 여부			
	2) 시약병 경고표지 부착(물질명 및 주의사항, 조제일자, 조제자명)			
	3) 시약선반 전도방지 조치			
	4) 화학약품 성상별 분류 보관 여부			
	5) 폐액용기 보관 상태			
소방안전	1) 인화성물질 적정 보관 여부	✓		
	2) 피난기구 완강기 설치 여부	✓		
	3) 피난구유도등 설치 여부	✓		
가스안전	1) 가스용기 충전기한 경과 여부(충전기간 경과 수량:)			
	2) 가스용기 고정 여부(미 고정 수량:)			
	3) 가스배관에 명칭, 압력, 흐름방향 등 기입			
	4) 가연성·조연성 가스혼재 여부			
	5) 미사용 가스배관 방치 및 가스배관 말단부 막음 조치 상태			
	6) 가스누출경보장치 설치 여부			
산업위생 안전	1) 안전보건표지 부착	✓		
	2) 냉장고내 시약·음식 혼재	✓		
	3) 구급용구 비치 여부	✓		
	4) 보호구 비치 여부	✓		
생물안전	1) 생물안전 표지 부착			
	2) 의료폐기물 전용용기 비치 및 관리(사용개시일 작성 여부)			
	3) 전용용기 뚜껑 사용 여부			

관련 사진

(내용 : 출입문)



(내용 : 실험실 상태 양호함)

연구실험실 안전점검

연구실험실명	환경생물학 실험실
연구책임자	이준상
건물/호실	E1-1/335
점검 일자	2016. 1 . 22 .
담당이름/전화	남혜진/3360

점검자	팀장	
박상우	정대국	

구 분	점 검 항 목	점검결과		조치사항
		양호	비표	
일반안전	1) 연구실 안전관리규정 비치 여부 2) 안전교육 실시 현황(전체 인원: ✓, 교육인원: 2) 3) 일상점검 실시 여부 4) 연구실내 정리정돈 및 청결 5) 연구실내 취침, 취사, 흡연 행위	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓	정리정돈
기계안전	1) 방호장치 설치(띠톱, 드릴, 선반, 밀링, 프레스 등) 2) 안전덮개 설치(V-벨트, 회전축, 연삭기 등) 3) 위험기계 안전수칙 게시 여부			
전기안전	1) 콘센트 문어발식 접속 2) 전선 피복 노후 및 손상, 전기배관·정리상태 3) 연구실 내 개인전열기 비치	✓ ✓ ✓		
화공안전	1) 물질안전보건자료 비치 여부 2) 시약병 경고표지 부착(물질명 및 주의사항, 조제일자, 조제자명) 3) 시약선반 전도방지 조치 4) 화학약품 생상별 분류 보관 여부 5) 폐액용기 보관 상태			
소방안전	1) 인화성물질 적정 보관 여부 2) 피난기구 완강기 설치 여부 3) 피난구유도등 설치 여부	✓ ✓ ✓		
가스안전	1) 가스용기 충전기한 경과 여부(충전기간 경과 수량:) 2) 가스용기 고정 여부(미 고정 수량:) 3) 가스배관에 병청, 압력, 흐름방향 등 기입 4) 가연성·조연성 가스혼재 여부 5) 미사용 가스배관 방치 및 가스배관 발단부 막음 조치 상태 6) 가스누출정보장치 설치 여부			
산업위생 안전	1) 안전보건표지 부착 2) 냉장고내 시약·음식 혼재 3) 구급용구 비치 여부 4) 보호구 비치 여부	✓ ✓ ✓ ✓		
생물안전	1) 생물안전 표지 부착 2) 의료폐기물 전용용기 비치 및 관리(사용개시일 작성 여부) 3) 전용용기 뚜껑 사용 여부			

관련 사진

(내용 : 출입문)



(내용 : 정리정돈 미흡)

